

次の主要機器の記載年数は、おおよその期間とした一つの目安であり、メーカー機種、或いは設置場所の様々な環境に対して全て统一的に適用できるものではありません。各々の詳細については機器メーカーにお問い合わせください。

	機器名		期間	注記	機器名		期間	注記
水・泡系消火設備	閉鎖型スプリンクラーヘッド		18～20年	※サ	一斉開放弁		17～20年	※オ
	感知用ヘッド		8～10年	※サ	流水検知装置	湿式	18～20年	※オ
	泡消火薬剤	たん白	8～10年	※サ		乾式	17～20年	※オ
		水成膜	8～10年	※サ		予作動式	17～20年	※オ
		合成界面活性剤	13～15年	※サ		ポンプ		18～20年
	送水口		18～20年	※オ	ポンプ制御盤		18～20年	
	消火栓開閉弁		18～20年	※オ	ジョッキポンプ(補助加圧装置)		18～20年	※オ
	泡消火薬剤貯蔵槽		18～20年	※オ	コンプレッサー		17～20年	
	フォームヘッド		17～20年		炭素鋼鋼管(白)		20～25年	
	ガス系消火設備	不活性ガス貯蔵容器、容器弁		18～20年	※容	配管安全装置		18～20年
加圧ガス貯蔵容器、容器弁		18～20年	※容	閉止弁		18～20年	※オ	
容器弁開放装置		電気式	18～20年		手動起動装置		13～15年	
		ガス式	18～20年		連結管	銅管	13～15年	
放出弁開放装置(粉末)		電気式	18～20年			フレキ	18～20年	
		ガス式	18～20年			ゴム	8～10年	
圧力計		8～10年		音声警報装置	テープ式	13～15年		
粉末貯蔵容器、容器弁、放出弁		蓄圧式	18～20年			電子式	13～15年	
			加圧式	18～20年		放出表示灯・		18～20年
定圧作動装置(粉末)		18～20年		制御盤	リレー式	17～20年		
圧力調整器(粉末)		17～20年	※オ		電子式	13～15年		
粉末消火薬剤		8～10年	※サ	蓄電池	鉛	4～5年		
加圧用ガス容器、容器弁		18～20年	※容		鉛シール	2～3年		
起動用ガス容器、容器弁		18～20年	※容		ニッカド	4～5年		
起動用ガス容器弁開放装置		電気式	18～20年			アルカリ	10～12年	
		ガス式	18～20年			蓄電池設備充電部		13～15年
選択弁		18～20年	※オ	噴射ヘッド		18～20年		
選択弁開放装置		電気式	18～20年	※オ	移動式(粉末・ガス)消火設備		16～20年	※オ
		ガス式	18～20年	※オ	炭素鋼鋼管(白)		20～25年	

【上記期間の基点は設置後の年数とする】

注記

※オ:状況によってオーバーホールを伴います。オーバーホールの時期は設置後おおよそ10年毎を目安にしますが、その期間および方法等については各メーカーにお問合せください。

※サ:状況によってサンプリング調査を伴います。

※容:高圧ガス保安法に基づく容器再検査に合格すれば、容器は継続使用も可能です。

日消装発第5号

平成19年3月

社団法人日本消火装置工業会より抜粋